

Wyjaśnienie nr 1

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie udziela następujących wyjaśnień, dotyczących przetargu nieograniczonego nr 2/PN/2016 na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap II.**

Pytanie:

Proszę o określenie jakich rur należy użyć do wykonania kanału kanalizacji deszczowej fi 600 mm, gdyż występuje rozbieżność pomiędzy przedmiarem, a specyfikacją techniczną.

Odpowiedź:

Należy zastosować rury **PP SN 8 fi 600**